



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00729

№ ПС 008077

Срок действия с 02.06.2023 г. по 01.06.2028 г.

ОКПД 2: 20.30.22.180
код ЕКПС
код ТН ВЭД: 3909509008

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Ингри». Адрес: 129128,
Россия, г. Москва, ул. Малахитовая, 27Б, помещение 1А, комната 28А.
Телефон: (495) 642-82-62. ОГРН 1067760491996. E-mail: msk@ingri.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Биформ». Адрес: 192289,
Россия, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 29 лит А, пом. 12.
Телефон: (812) 329-98-74. ОГРН 5067847023393 E-mail: voitova@ingri.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

ССБК RU.ПБ24, Орган по сертификации «НТЦ «СТАРТ», 129347, город Москва, улица
Холмогорская, дом 2, корпус 3, Э 1, пом XV К 15 ОФ 75., тел. +7(495)125-24-74,
e-mail: ntc.start@bk.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Двухкомпонентная полиуретановая композиция для устройства антистатического
покрытия, состоящих из полуфабриката (компонент А) и отвердителя (компонент Б),
марки: LEVL Coat 351 AS, нанесенные на несгораемое основание, с расходом
от 1,8 до 3 кг/м² на один слой, толщиной сухого слоя от 1,5 до 2,0 мм, выпускаемые по
ТУ 2257-007-94613022-06 с изм. № 1 «Двухкомпонентные полиуретановые композиции
для наливного пола». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГЛАМЕНТА**

Показатели пожарной опасности:
Группа горючести –Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94;
группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;
коэффициент дымообразования – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18);
показатель токсичности Т1 (малоопасные по токсичности продуктов горения) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20);
группа распространения пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний №0860/СТ-23 от 15.05.2022 г.,
Испытательная лаборатория «Научно-технический центр «СТАРТ».
Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ22 от
16.04.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Акт о результатах анализа состояния производства №8937/АО от 20.01.2023; Свидетельство о
государственной регистрации юридического лица ООО «Билонг» № 1067760491996 от 04.12.2006 года;
Решение о переименовании «Билонг» в «Ингри» от 02.04.2008. Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе ООО «ИНГРИ» № 7716565004 от 04.12.2006 года; Уведомление от Федеральной службы
статистики ООО «Ингри» № 99-902-47/25492 от 18.05.2015 года; Устав ООО «Ингри» утвержденный от
10.02.2015 года; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Ингри» № ЮЭ9965-20-326926798 от 17.12.2020 года; Договор
на изготовление продукции б/н от 07.07.2008 года.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

С.В. Смолич

Д.В. Поленов

