Поставщик: ООО «ИНГРИ»
Россия, г. Москва, ул. Малахитовая, вл 27, стр 1
Тел.(495)6428262

Производитель: ООО «Биформ
г. С.Петербург, 195248, Грузовой проезд 29,
тел. (812) 329-98-73

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2

Наименование продукта LEVL Coat 101

Технические условия ТУ 2312-001-94613022-2006 с изм.№1

Партия № 1- 200424 Дата производства «20» 04 2024 г.

Масса нетто компонентов А+Б 1440 кг

Вид упаковки: компонент А в 20-л металлические ведра, Б в 10-л пластиковые канистры

№ п/п	Наименование показателя	Норма	По результатам испытаний
1	Внешний вид полуфабриката (компонент А)	Прозрачная бесцветная или желтоватая жидкость без посторонних включений	Соответствует
2	Внешний вид полуфабриката (компонент Б)	Прозрачная желтоватая жидкость без посторонних включений	Соответствует
3	Внешний вид отвержденной поверхности (в смеси с кварцевым песком)	Глянцевое покрытие, допускается незначительная шагрень	Соответствует
4	Плотность при (23±0,5 ^{0}С), г/см^3 - компонент А - компонент Б - компонент А+Б	 1,11 ±0,05 1,05 ±0,05 1,06 ±0,05	Соответствует
5	Адгезия по бетону, МПа	Не менее 2,5	Соответствует
6	Жизнеспособность после смешения А и Б, мин	Не менее 30	Соответствует
7	Массовая доля нелетучих веществ (А+Б), %	Не менее 95	Соответствует

Продукт предназначен для использования в соответствии с техническим описанием

Производитель гарантирует соответствие продукта техническим условиям при соблюдении потребителем условий хранения, транспортировки и инструкции по применению.

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев с даты производства.

Заключение ОТК: по данным показателям продукт соответствует требованиям ТУ 2312-001-94613022-2006 с изм.№1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Биформ" "BiForm Ltd." ОГРН 5067847023393 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

М.П.

Директор по качеству — Шиляева Н.Л.

должность подпись Ф.И.О.