



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00403/23

Серия RU № 0402796



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ФАЙЕР ГРУПП»
Место нахождения (адрес юридического лица): 630129, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, д. 19, офис 9.
ОГРН: 1185476102998, телефон: +7(383)-363-03-35, +7(913)-909-30-69, адрес электронной почты: mail@faersib.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ФАЙЕР ГРУПП»
Место нахождения (адрес юридического лица): 630129, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, д. 19, офис 9. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630531, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пасечная, д. 15Б.

ПРОДУКЦИЯ

Окно противопожарное типа ОП-60, с импостом, выполненное из алюминиевых профилей марки СИАЛ КРТ 74 со стальным сердечником и заполнением полостей профиля из огнестойкого гипсокартона (производства ООО «Летейно-Прессовый Завод СЕГАЛ» (по ГОСТ 22233-2018)) глубиной сечения не менее 74 мм, светопрозрачное заполнение - многослойное пожаростойкое стекло марки «Fire Guard Glass» FGG15, толщиной не менее 10 мм производства ООО «ПО Противопожарные Технологии» (по ТУ 5924-008-65985047-12)) в составе двухкамерного стеклопакета (10Е60-10Ст-4м1-10Ст-4М1) общей толщиной не менее 38 мм производства ООО «СибГласс-Новосибирск» (по ГОСТ 24866-2014), выпускаемое по ТУ 25.12.10-001-35010360-2022 «ОКНА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ Е60 ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СИСТЕМЫ СИАЛ 74». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7610 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 3291/С-23 от 30.01.2023 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (ИЛ «ЛСМ-пожлаб» ООО Трансконсалтинг») (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78);
акта о результатах анализа состояния производства № ЕЦ043-361.22-01 от 10.01.2023 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости конструкции – Е60. Условия хранения по ГОСТ 15150-69 группа ОЖ4. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня производства. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента начала монтажа, но не более 24 месяцев со дня отгрузки окна потребителю. Срок службы – не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.01.2023

ПО 30.01.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Подпись
(подпись)

Подпись
(подпись)



Пдастун Кристина Павловна
(Ф.И.О.)

Куценко Андрей Викторович
(Ф.И.О.)

